

Расчет резервируемой максимальной мощности потребителей (смежных сетевых организаций), присоединенных к сетям ЗАО Алкоа "СМЗ" за январь 2014г.

Потребитель (смежная сетевая организация)	Величина максимальной мощности, кВт	Фактическая средняя величина максимальной мощности, кВт	Величина резервируемой максимальной мощности, кВт
ЗАО "Самарские электрические сети"	23882	12872,8	11009,2
ООО "Компания Стрейд"	1150	182,88	967,12
ООО "Оборонэнерго"	20	26,4	-6,4
ОАО "Самараэнерго"	3234	1355	1879

Главный энергетик



Макаров В.В.

Расчет резервируемой максимальной мощности потребителей (смежных сетевых организаций),
присоединенных к сетям ЗАО Алкоа "СМЗ" за февраль 2014г.

Потребитель (смежная сетевая организация)	Величина максимальной мощности, кВт	Фактическая средняя величина максимальной мощности, кВт	Величина резервируемой максимальной мощности, кВт
ЗАО "Самарские электрические сети"	23882	12413,5	11468,5
ООО "Компания Стрейд"	1150	101,12	1048,88
ООО "Оборонэнерго"	20	15,26	4,74
ОАО "Самараэнерго"	3234	1275	1959

Главный энергетик



Макаров В.В.

Расчет резервируемой максимальной мощности потребителей (смежных сетевых организаций),
присоединенных к сетям ЗАО Алкоа "СМЗ" за март 2014г.

Потребитель (смежная сетевая организация)	Величина максимальной мощности, кВт	Фактическая средняя величина максимальной мощности, кВт	Величина резервируемой максимальной мощности, кВт
ЗАО "Самарские электрические сети"	23882	11300,24	12581,76
ООО "Компания Стрейд"	1150	181,92	968,08
ООО "Оборонэнерго"	20	3,94	16,06
ОАО "Самараэнерго"	3234	1160	2074

Главный энергетик



Макаров В.В.

Расчет резервируемой максимальной мощности потребителей (смежных сетевых организаций), присоединенных к сетям ЗАО Алкоа "СМЗ" за апрель 2014г.

Потребитель (смежная сетевая организация)	Величина максимальной мощности, кВт	Фактическая средняя величина максимальной мощности, кВт	Величина резервируемой максимальной мощности, кВт
ЗАО "Самарские электрические сети"	23882	11661,44	12220,56
ООО "Компания Стрейд"	1150	193,28	956,72
ООО "Оборонэнерго"	20	4,63	15,37
ОАО "Самараэнерго"	3234	981	2253

Главный энергетик



Макаров В.В.

Расчет резервируемой максимальной мощности потребителей (смежных сетевых организаций),
присоединенных к сетям ЗАО Алкоа "СМЗ" за май 2014г.

Потребитель (смежная сетевая организация)	Величина максимальной мощности, кВт	Фактическая средняя величина максимальной мощности, кВт	Величина резервируемой максимальной мощности, кВт
ЗАО "Самарские электрические сети"	23882	9021,04	14860,96
ООО "Компания Стрейд"	1150	247,36	902,64
ООО "Оборонэнерго"	20	5,3	14,7
ОАО "Самараэнерго"	3234	969	2265

Главный энергетик



Макаров В.В.