

[illegible]

Наименование присоединения	Точка замерная	Контроль включений	Единица измерения	Время замера																								Примечание		
				0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00		24:00	
Точ 110 кВ	У	кВ	117	117	117	117	117	117	117	117	115	115	115	116	115	115	115	115	115	115	115	115	116	116	116	116	116	116	116	
			118	118	118	118	118	118	118	118	118	117	117	117	117	117	117	117	117	117	118	118	118	118	118	118	118	117	117	
			119	109	109	109	108	108	108	107	106	105	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
			118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	117	117
Точ 10 кВ	У	кВ	109	109	109	109	108	108	107	107	106	107	105	106	105	105	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	
			109	109	109	109	108	108	107	107	106	105	105	106	105	105	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	
			109	109	109	109	108	108	107	107	106	105	105	106	105	105	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	
			109	109	109	109	108	108	107	107	106	105	105	106	105	105	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	
Точ 10 кВ	У	кВ	11	109	109	109	108	108	107	107	106	107	105	106	105	105	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	
			11	109	109	109	108	108	107	107	106	105	105	106	105	105	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	
			11	109	109	109	108	108	107	107	106	105	105	106	105	105	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	
			11	109	109	109	108	108	107	107	106	105	105	106	105	105	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	
Точ 10 кВ	P	МВт	5,0	6,0	6,0	7,0	7,0	8,0	8,0	9,0	9,0	9,0	11,8	11,4	11,1	11,0	10,8	11,2	11,2	11,0	9,0	8,0	7,0	8,0	7,0	10,0	10,0	10,0		
			5,0	6,0	6,0	7,0	7,0	8,0	8,0	9,0	9,0	9,0	11,8	11,4	11,1	11,0	10,8	11,2	11,2	11,0	9,0	8,0	7,0	8,0	7,0	10,0	10,0	10,0		
			5,0	6,0	6,0	7,0	7,0	8,0	8,0	9,0	9,0	9,0	11,8	11,4	11,1	11,0	10,8	11,2	11,2	11,0	9,0	8,0	7,0	8,0	7,0	10,0	10,0	10,0		
			5,0	6,0	6,0	7,0	7,0	8,0	8,0	9,0	9,0	9,0	11,8	11,4	11,1	11,0	10,8	11,2	11,2	11,0	9,0	8,0	7,0	8,0	7,0	10,0	10,0	10,0		
Мет-1 110кВ	Точ 110	А	1000	1000	1000	1000	900	900	900	900	800	800	800	500	420	500	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600		
			1000	1000	1000	1000	900	900	900	900	800	800	800	500	420	500	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600		
			1000	1000	1000	1000	900	900	900	900	800	800	800	500	420	500	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600		
			1000	1000	1000	1000	900	900	900	900	800	800	800	500	420	500	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600		
Мет-4 110кВ	Точ 110	А	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		
			500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500			
			500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500			
			500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500			
СГТ-110 кВ	Точ 110	А	656	640	569	578	608	583	633	557	596	756	752	684	549	718	757	713	708	707	737	624	633	553	604	675	529	133		
			656	640	569	578	608	583	633	557	596	756	752	684	549	718	757	713	708	707	737	624	633	553	604	675	529	133		
			656	640	569	578	608	583	633	557	596	756	752	684	549	718	757	713	708	707	737	624	633	553	604	675	529	133		
			656	640	569	578	608	583	633	557	596	756	752	684	549	718	757	713	708	707	737	624	633	553	604	675	529	133		
СГТ-110 кВ	Точ 110	А	514	501	448	485	477	459	498	439	469	588	565	533	430	560	589	556	552	551	574	489	469	435	475	82	88	418		
			514	501	448	485	477	459	498	439	469	588	565	533	430	560	589	556	552	551	574	489	469	435	475	82	88	418		
			514	501	448	485	477	459	498	439	469	588	565	533	430	560	589	556	552	551	574	489	469	435	475	82	88	418		
			514	501	448	485	477	459	498	439	469	588	565	533	430	560	589	556	552	551	574	489	469	435	475	82	88	418		
СГТ-110 кВ	Точ 110	А	1107	1174	1180	1163	0996	1077	1110	1028	0953	0940	0932	0663	0327	0886	0933	0949	0926	0881	0982	0904	0963	0904	0963	0904	0963	0904		
			1107	1174	1180	1163	0996	1077	1110	1028	0953	0940	0932	0663	0327	0886	0933	0949	0926	0881	0982	0904	0963	0904	0963	0904	0963	0904		
			1107	1174	1180	1163	0996	1077	1110	1028	0953	0940	0932	0663	0327	0886	0933	0949	0926	0881	0982	0904	0963	0904	0963	0904	0963	0904		
			1107	1174	1180	1163	0996	1077	1110	1028	0953	0940	0932	0663	0327	0886	0933	0949	0926	0881	0982	0904	0963	0904	0963	0904	0963	0904		
СГТ-110 кВ	Точ 110	А	0670	0649	0600	0652	0708	0680	0669	0697	0724	0729	0732	0833	0920	0745	0731	0725	0734	0750	0714	0742	0720	0719	0681	0683	0655			
			0670	0649	0600	0652	0708	0680	0669	0697	0724	0729	0732	0833	0920	0745	0731	0725	0734	0750	0714	0742	0720	0719	0681	0683	0655			
			0670	0649	0600	0652	0708	0680	0669	0697	0724	0729	0732	0833	0920	0745	0731	0725	0734	0750	0714	0742	0720	0719	0681	0683	0655			
			0670	0649	0600	0652	0708	0680	0669	0697	0724	0729	0732	0833	0920	0745	0731	0725	0734	0750	0714	0742	0720	0719	0681	0683	0655			
СГТ-110 кВ	Точ 110	А	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000			
			000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000			
			000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000			
			000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000			
СГТ-110 кВ	Точ 110	А	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000			
			000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000				
			000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000				
			000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000				
СГТ-110 кВ	Точ 110	А	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000			
			000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000					
			000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000					
			000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000					
СГТ-110 кВ	Точ 110	А	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000			
			000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000											

Ф-1-13	10ш-10	Q	1.04	0.95	0.82	0.71	0.66	0.60	0.58	0.64	0.59	0.72	0.73	0.80	0.65	0.84	0.89	1.00	1.03	1.00	1.00	0.93	0.82	0.74	0.69	0.80	0.60
		Maep	81.6	74.4	63.9	44.4	34.8	23.6	20.5	27.8	20.6	28.1	29.5	36.5	21.4	49.9	59.0	78.3	83.9	79.9	80.4	75.0	64.6	46.3	37.1	39.4	25.3
		I	0.918	0.919	0.928	1.154	1.379	1.841	2.055	1.662	2.057	1.449	1.979	1.566	2.192	1.281	1.088	0.918	0.897	0.905	0.902	0.894	0.911	1.153	1.340	1.457	1.695
		cosφ	0.737	0.736	0.733	0.655	0.587	0.477	0.438	0.515	0.437	0.476	0.486	0.533	0.415	0.635	0.677	0.737	0.748	0.742	0.742	0.745	0.739	0.655	0.598	0.566	0.508
Ф-1-15	20ш-10	P	0.44	0.36	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	
		Q	0.94	0.82	0.61	0.61	0.62	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	
		I	31.6	26.1	15.5	15.4	15.4	15.3	15.1	14.6	16.7	30.4	30.6	30.6	22.2	28.7	30.8	24.1	25.8	27.2	29.2	20.5	16.6	16.7	18.5	29.3	
		cosφ	0.421	0.402	0.331	0.330	0.325	0.328	0.333	0.298	0.314	0.433	0.445	0.433	0.353	0.423	0.452	0.404	0.407	0.425	0.427	0.382	0.336	0.317	0.340	0.408	
Ф-1-16	20ш-10	P	0.58	0.57	0.57	0.58	0.60	0.60	0.64	0.74	0.87	0.90	0.92	0.91	0.92	0.87	0.85	0.78	0.74	0.68	0.60	0.59	0.50	0.46	0.44	0.41	
		Q	0.42	0.41	0.42	0.41	0.42	0.41	0.41	0.41	0.42	0.43	0.42	0.43	0.45	0.49	0.42	0.41	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.41		
		I	41.8	41.4	40.9	41.5	43.5	43.0	46.3	53.1	62.8	64.8	66.5	65.4	66.1	62.9	61.2	56.3	53.5	48.7	43.1	42.8	35.7	33.5	32.2	31.7	
		cosφ	0.812	0.812	0.807	0.812	0.819	0.820	0.843	0.868	0.897	0.905	0.905	0.885	0.883	0.901	0.900	0.880	0.871	0.848	0.831	0.814	0.782	0.726	0.731	0.733	
Ф-1-17	20ш-10	P	1.65	1.65	1.31	1.47	1.69	1.73	1.71	1.82	1.92	1.85	1.70	1.70	1.56	1.70	1.56	1.70	1.81	1.73	1.70	1.70	1.63	1.61	1.17	1.65	
		Q	0.86	0.85	0.42	0.45	0.48	0.80	0.84	0.82	0.75	0.60	0.62	0.60	0.65	0.62	0.53	0.58	0.62	0.63	0.62	0.63	0.62	0.64	0.71	0.80	
		I	118.7	119.8	94.2	106.3	122.0	124.5	123.5	99.5	73.8	61.5	106.8	122.9	128.1	123.0	119.6	122.7	130.3	124.6	122.4	122.9	132.3	115.8	84.1	118.9	
		cosφ	0.525	0.511	0.321	0.303	0.284	0.464	0.488	0.595	0.737	0.704	0.420	0.354	0.365	0.363	0.322	0.341	0.345	0.358	0.369	0.383	0.380	0.445	0.685	0.408	
Ф-1-18	10ш-10	P	0.885	0.890	0.952	0.957	0.962	0.907	0.889	0.859	0.805	0.818	0.922	0.943	0.939	0.940	0.932	0.947	0.945	0.942	0.938	0.940	0.944	0.914	0.825	0.926	
		Q	1.91	1.01	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.06	0.07	1.83	1.68	1.14	1.49	0.61	1.04	0.81	1.14	0.08	0.05	0.05	0.22	0.99		
		I	2.90	1.72	0.48	0.48	0.48	0.49	0.48	0.47	0.47	0.47	0.47	2.39	2.14	0.79	2.24	1.15	1.10	1.65	1.45	1.84	0.46	0.39	0.42	1.66	
		cosφ	1.37.8	74.2	3.6	3.6	3.7	3.6	3.6	5.0	5.7	133.7	122.7	105.0	22.6	112.6	108.6	44.4	76.5	59.7	83.2	6.3	3.6	3.8	16.6	72.3	
Ф-1-26	30ш-10	I	1.516	1.708	10.772	10.789	10.860	10.784	10.654	7.362	6.055	1.431	1.422	1.481	2.649	1.455	1.447	1.809	1.576	1.788	1.610	5.736	8.448	8.589	2.875	1.679	
		cosφ	0.551	0.505	0.092	0.092	0.092	0.092	0.092	0.092	0.135	0.163	0.573	0.575	0.580	0.353	0.568	0.568	0.484	0.536	0.488	0.528	0.172	0.118	0.329	0.512	
		P	1.902	2.304	2.939	3.180	2.975	2.724	3.217	2.361	2.613	2.734	2.476	1.708	1.474	2.318	2.544	3.061	2.668	2.754	3.012	2.568	2.878	2.134	3.152	3.000	
		Q	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ф-1-29	30ш-10	I	1.37.3	166.3	213.6	223.5	214.7	196.6	232.2	170.4	188.6	197.3	178.7	123.3	106.3	167.3	183.6	220.9	192.5	198.8	217.3	185.3	207.7	154.0	227.5	216.5	
		cosφ	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
		P	0.46	0.48	0.47	0.48	0.48	0.47	0.47	0.47	0.48	0.56	0.62	0.58	0.52	0.56	0.61	0.67	0.59	0.47	0.48	0.45	0.48	0.64	0.66	0.61	
		Q	0.51	0.53	0.52	0.53	0.52	0.51	0.50	0.49	0.54	0.59	0.62	0.58	0.56	0.56	0.60	0.62	0.49	0.50	0.45	0.51	0.89	0.99	0.75	0.78	
Ф-1-31	40ш-10	I	33.1	34.3	34.1	34.8	34.6	33.9	34.2	34.7	40.6	44.7	42.0	40.4	43.8	48.3	42.3	34.1	34.3	32.6	32.6	35.0	46.5	47.5	44.0	44.5	
		cosφ	1.115	1.110	1.110	1.098	1.091	1.088	1.061	1.029	0.983	0.961	0.899	0.931	1.002	0.926	0.892	0.879	1.036	1.060	1.090	1.049	1.388	1.508	1.339	1.284	
		P	0.668	0.669	0.669	0.673	0.676	0.677	0.686	0.697	0.720	0.721	0.744	0.732	0.707	0.734	0.746	0.751	0.695	0.690	0.711	0.690	0.585	0.553	0.628	0.622	
		Q	0.10	0.14	0.14	0.14	0.14	0.12	0.12	0.13	0.11	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.12	0.15	0.13	0.10	0.12	0.14	0.13	
Ф-1-32	40ш-10	I	0.16	0.43	0.38	0.40	0.31	0.18	0.35	0.16	0.31	0.25	0.37	0.39	0.18	0.40	0.39	0.41	0.28	0.47	0.22	0.16	0.28	0.38	0.31	0.23	
		cosφ	7.1	10.3	10.2	10.1	8.1	9.0	9.6	7.8	9.4	9.1	9.8	10.0	7.2	10.1	10.2	10.3	8.8	10.7	9.3	7.3	8.4	10.0	9.0	9.2	
		P	1.606	3.024	2.648	2.821	2.486	1.416	2.663	1.497	2.391	2.005	2.686	2.802	1.764	2.865	2.731	2.867	2.289	3.175	1.736	1.560	2.427	2.713	2.488	1.832	
		Q	0.529	0.314	0.553	0.334	0.372	0.517	0.632	0.555	0.386	0.446	0.348	0.336	0.493	0.330	0.344	0.329	0.403	0.300	0.489	0.540	0.381	0.346	0.373	0.479	
Ф-1-34	40ш-10	P	1.31	2.08	2.83	3.06	2.85	2.80	3.21	2.24	2.46	2.71	2.38	1.44	1.18	2.21	2.45	3.07	2.58	2.70	3.06	2.50	2.83	1.91	3.15	2.96	
		Maep	5.71	5.87	6.80	6.50	5.53	6.07	6.66	6.58	5.64	4.92	5.18	1.84	0.01	5.03	5.72	6.34	5.86	5.21	6.62	6.29	6.77	2.70	6.80	6.51	
		I	94.6	150.5	204.2	221.0	205.6	187.9	231.8	161.4	177.3	195.3	171.6	104.1	85.4	159.3	176.6	221.9	186.4	194.9	221.0	180.4	204.3	138.1	227.0	213.7	
		cosφ	4.356	2.813	2.405	2.124	1.942	0.934	2.332	2.072	2.287	1.819	2.177	1.277	0.006	2.279	2.333	2.220	2.063	2.403	0.480	0.420	0.369	0.386	0.578	0.420	0.414
Ф-1-36	30ш-10	P	0.45	0.82	0.82	0.76	1.89	1.64	1.19	0.52	0.57	0.56	0.49	0.46	0.44	0.41	0.40	0.37	0.37	0.36	0.34	0.35	0.25	0.32	0.33	0.39	
		Maep	1.31	1.92	1.73	1.65	1.77	1.71	1.80	0.51	0.49	0.42	0.24	0.26	0.28	0.24	0.23	0.23	0.24	0.24	0.23	0.23	0.25	0.25	0.27	0.25	
		I	32.7	59.0	59.2	54.6	136.4	118.1	85.7	37.3	41.4	40.6	35.6	33.1	31.9	29.7	28.5	26.5	27.0	26.3	24.8	25.3	17.8	23.1	23.		

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ

Приложение 1
от _____ 2008г.

19 декабря 2018 г.

АО "Арконик СМЗ"
ГТП-2 110/10 кВ

Наименование присоединения	Точка замера/ присоединения	Контролируемый параметр	Единица измерения	Время замера																								Примечание		
				0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00		24:00	
Таш-110 кВ	2эш-110 кВ	U	кВ	121	121	122	122	122	122	122	122	121	121	122	121	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120		
		кВ	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120		
		кВ	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,7	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	
Таш-10 кВ	2эш-10 кВ	U	кВ	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8		
		кВ	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8		
		кВ	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8		
3эш-10 кВ	2эш-10 кВ	U	кВ	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	11	10,7	10,8	11	11	10,8	11	11	11	10,8	11	11	10,8	11	11	10,8	11	11	
		кВ	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8		
		кВ	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8		
Мет-2 110кВ	2эш-110	U	кВ	10,8	10,8	10,8	10,9	10,9	10,9	10,9	10,8	11	10,9	11,0	10,9	11,0	11,0	11,0	11,0	10,9	10,7	10,9	10,9	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
		кВ	36,0	31,0	32,0	35,0	34,0	32,0	35,0	32,0	35,0	32,0	40,0	38,0	40,0	39,0	40,0	40,0	40,0	36,0	45,0	36,0	45,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0		
		кВ	12,0	10,0	19,0	11,0	12,0	18,0	11,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	12,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
Мет-3 110кВ	Таш-110	U	кВ	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	185,0	180,0	210,0	200,0	210,0	200,0	200,0	220,0	230,0	280,0	230,0	260,0	230,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0		
		кВ	0,333	0,323	0,594	0,314	0,353	0,563	0,314	0,625	0,5	0,526	0,5	0,513	0,5	0,5	0,417	0,333	0,444	0,556	0,444	0,5	0,25	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
		кВ	0,949	0,952	0,86	0,904	0,943	0,872	0,954	0,920	0,884	0,885	0,894	0,89	0,894	0,894	0,923	0,949	0,914	0,874	0,914	0,894	0,97	0,894	0,994	0,894	0,894	0,894		
С1Т-110 кВ	2эш-110	U	кВ	40,6	40,6	33,3	31,8	33,0	33,0	34,2	35,6	37,1	44,6	41,6	40,7	28,6	28,2	29,5	25,0	27,7	29,4	29,4	24,2	23,6	23,3	23,8	29,6	27,3		
		кВ	0,606	0,62	0,527	0,532	0,571	0,535	0,529	0,501	0,515	0,627	0,595	0,589	0,458	0,75	0,752	0,642	0,721	0,663	0,652	0,631	0,601	0,633	0,709	0,704	0,704			
		кВ	0,855	0,85	0,885	0,875	0,868	0,882	0,884	0,884	0,889	0,847	0,863	0,862	0,909	0,8	0,799	0,842	0,811	0,833	0,838	0,846	0,865	0,857	0,845	0,816	0,818			
С2Т-110 кВ	2эш-110	U	кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		кВ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
С3Т-110 кВ	Таш-110	U	кВ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		кВ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		кВ	8,2	8,16	6,69	6,40	6,63	6,63	6,86	7,14	7,44	8,94	8,33	8,17	5,72	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ф-2-5 10кВ	2эш-10	Q	МВт	4,4	4,55	2,98	2,97	3,23	3,00	3,09	3,04	3,31	5,13	4,40	4,32	2,07	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		кВ	53,5	53,5	43,9	42,0	43,5	43,5	45,0	46,9	48,8	56,6	53,6	37,5	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		кВ	0,543	0,557	0,445	0,464	0,488	0,453	0,45	0,45	0,445	0,575	0,529	0,528	0,361	0,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ф-2-6 10кВ	2эш-10	Q	МВт	2,06	2,20	2,14	2,04	2,20	2,37	2,32	2,33	2,32	2,35	3,12	3,09	2,86	2,77	2,72	2,63	2,76	2,68	2,57	2,52	2,52	2,61	2,62	2,51	2,62	2,51	
		кВ	1,40	1,53	1,52	1,42	1,47	1,46	1,48	1,04	1,01	1,02	0,98	1,23	1,24	1,44	1,71	1,66	1,62	1,68	1,67	1,63	1,67	1,68	1,69	1,72	1,63	1,81	1,72	
		кВ	148,6	158,9	154,5	146,9	148,6	147,5	178,1	171,1	168,2	167,4	169,5	225,5	223,0	206,7	200,2	196,6	190,2	199,4	193,6	185,7	181,8	181,7	186,0	189,1	181,2			
Ф-2-7 10кВ	Таш-10	Q	МВт	0,681	0,695	0,708	0,697	0,716	0,716	0,698	0,708	0,716	0,698	0,708	0,716	0,698	0,708	0,716	0,698	0,708	0,716	0,698	0,708	0,716	0,698	0,708	0,716	0,698	0,708	
		кВ	0,827	0,821	0,816	0,82	0,813	0,813	0,856	0,916	0,916	0,916	0,922	0,93	0,928	0,884	0,851	0,884	0,851	0,885	0,845	0,854	0,854	0,854	0,854	0,854	0,854	0,854		
		кВ	1,45	1,30	1,25	1,20	1,23	1,36	1,17	1,95	1,99	2,02	2,04	2,03	1,97	2,01	2,00	2,11	2,24	2,31	2,30	2,27	2,24	2,17	1,81	1,61	1,46	1,38	1,41	
Ф-2-8 10кВ	Таш-10	Q	МВт	0,38	0,35	0,35	0,35	0,34	0,35	0,41	0,45	0,48	0,47	0,49	0,48	0,50	0,48	0,52	0,54	0,51	0,48	0,47	0,47	0,46	0,47	0,46	0,47	0,46	0,47	
		кВ	104,9	93,6	90,0	86,5	88,6	98,2	127,7	140,6	143,6	145,9	147,1	146,7	142,0	144,8	144,2	152,0	161,8	167,0	164,1	161,4	156,6	134,7	116,3	102,1				
		кВ	0,259	0,272	0,281	0,289	0,279	0,258	0,3	0,23	0,239	0,231	0,233	0,24	0,244	0,247	0,241	0,249	0,247	0,249	0,247	0,209	0,207	0,211	0,212	0,219	0,236	0,256	0,266	
Ф-2-9 10кВ	2эш-10	Q	МВт	0,968	0,965	0,963	0,961	0,963	0,968	0,974	0,975	0,973	0,974	0,974	0,971	0,971	0,971	0,972	0,972	0,972	0,972	0,972	0,972	0,972	0,972	0,972	0,972	0,972		

Ф-2-15 10кВ	2щ-10	cosφ	0,46	0,464	0,465	0,467	0,469	0,462	0,473	0,481	0,487	0,484	0,486	0,484	0,483	0,483	0,484	0,482	0,477	0,478	0,473	0,474	0,448	0,454	0,471	0,484	0,489	
		P	МВт	0,16	0,16	0,17	0,20	0,23	0,23	0,33	0,36	0,43	0,41	0,44	0,47	0,50	0,46	0,40	0,35	0,26	0,23	0,24	0,24	0,24	0,25	0,25	0,22	
		Q	Мвар	0,18	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,23	0,23	0,21	0,23	0,24	0,23	0,24	0,23	0,24	0,20	0,23	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	
		I	А	11,8	11,7	11,9	14,8	16,6	16,6	23,9	26,5	30,8	29,8	31,8	34,0	36,2	32,9	29,2	28,7	25,1	19,1	16,9	17,6	17,5	17,3	18,0	17,8	15,7
Ф-2-16 10кВ	1щ-10	cosφ	0,676	0,681	0,676	0,749	0,784	0,783	0,865	0,865	0,883	0,888	0,889	0,887	0,894	0,888	0,867	0,861	0,861	0,799	0,762	0,781	0,776	0,789	0,787	0,783	0,868	
		P	МВт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Q	Мвар	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		I	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ф-2-17 10кВ	1щ-10	cosφ	0,81	0,76	0,75	0,75	0,74	0,76	0,76	0,76	0,79	0,83	0,81	0,80	0,77	0,80	0,79	0,77	0,79	0,80	0,79	0,74	0,73	0,78	1,30	1,30	1,30	
		P	МВт	1,40	1,27	1,25	1,20	1,17	1,16	1,18	1,13	1,15	1,33	1,31	1,28	1,17	1,28	1,28	1,19	1,25	1,26	1,28	1,10	1,09	1,10	1,18	1,39	
		Q	Мвар	58,6	55,1	54,0	54,0	53,7	54,6	55,1	54,6	56,7	59,7	58,5	58,0	56,7	57,8	57,1	55,8	56,7	57,5	57,2	53,3	53,0	53,6	56,0	94,1	
		I	А	1,726	1,688	1,672	1,61	1,566	1,539	1,542	1,497	1,459	1,611	1,62	1,598	1,516	1,599	1,521	1,495	1,591	1,567	1,482	1,487	1,48	1,527	1,067	1,061	
Ф-2-18 10кВ	2щ-10	cosφ	0,501	0,514	0,513	0,528	0,538	0,545	0,544	0,547	0,565	0,527	0,525	0,53	0,551	0,53	0,525	0,546	0,532	0,533	0,525	0,559	0,558	0,56	0,548	0,684	0,666	
		P	МВт	0,42	0,43	0,43	0,43	0,43	0,44	0,44	0,45	0,47	0,45	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,44	0,43	0,42	
		Q	Мвар	0,29	0,31	0,30	0,29	0,29	0,31	0,31	0,31	0,32	0,30	0,28	0,29	0,28	0,31	0,29	0,29	0,31	0,30	0,28	0,29	0,30	0,32	0,29	0,28	
		I	А	30,6	31,2	31,3	31,1	31,1	31,1	31,8	32,8	33,9	32,3	31,5	31,6	31,6	32,1	32,5	31,3	31,2	31,2	30,7	31,4	31,3	30,7	31,6	30,7	29,8
Ф-2-19 10кВ	2щ-10	cosφ	0,674	0,716	0,7	0,678	0,672	0,669	0,668	0,658	0,678	0,672	0,64	0,656	0,643	0,707	0,643	0,662	0,707	0,665	0,655	0,658	0,701	0,726	0,682	0,679	0,669	
		P	МВт	1,62	1,59	1,36	1,00	1,04	1,14	1,14	1,03	1,05	1,18	1,55	1,67	1,49	1,57	1,21	1,18	1,15	1,16	1,54	1,30	0,89	1,41	1,38	1,26	1,52
		Q	Мвар	0,57	0,57	0,56	1,06	1,15	1,06	1,16	1,06	1,18	1,06	1,18	1,06	1,18	1,06	1,18	1,06	1,18	1,06	1,18	1,06	1,18	1,06	1,18	1,06	
		I	А	117,2	114,8	98,2	72,2	75,3	81,9	74,6	76,1	84,9	111,6	113,4	87,5	85,2	83,0	83,7	110,8	108,1	64,3	101,7	99,6	91,2	109,9	106,4		
Ф-2-20 10кВ	2щ-10	cosφ	0,349	0,361	0,629	1,058	1,058	0,936	1,124	1,005	0,869	0,475	0,457	0,445	0,515	0,68	0,671	0,781	0,784	0,531	0,508	1,073	0,634	0,733	0,804	0,548	0,59	
		P	МВт	0,944	0,941	0,846	0,687	0,673	0,73	0,665	0,705	0,755	0,903	0,909	0,914	0,889	0,827	0,831	0,788	0,787	0,883	0,892	0,845	0,807	0,779	0,877	0,861	
		Q	Мвар	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		I	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ф-2-21 10кВ	1щ-10	cosφ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		P	МВт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Q	Мвар	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		I	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ф-2-22 10кВ	1щ-10	cosφ	1,12	1,09	1,08	1,08	1,09	1,08	1,09	1,07	1,09	1,14	1,14	1,12	1,07	1,11	1,11	1,08	1,10	1,10	1,09	1,07	1,07	1,09	1,15	1,13	1,13	
		P	МВт	1,07	1,05	1,07	1,06	1,06	1,05	1,04	1,05	1,04	1,02	1,03	1,04	1,03	1,03	1,04	1,06	1,04	1,05	1,05	1,05	1,05	1,06	1,06	1,06	
		Q	Мвар	80,5	79,0	78,0	78,2	78,4	78,2	78,7	77,4	79,0	82,1	81,9	81,1	77,1	80,3	80,4	78,1	79,5	78,5	79,0	77,2	77,5	78,4	83,1	81,3	
		I	А	0,955	0,963	0,988	0,977	0,973	0,97	0,963	0,971	0,941	0,899	0,9	0,915	0,97	0,925	0,923	0,955	0,946	0,961	0,946	0,977	0,977	0,978	0,98	0,92	
Ф-2-23 10кВ	1щ-10	cosφ	0,723	0,72	0,711	0,715	0,717	0,718	0,72	0,718	0,72	0,74	0,743	0,738	0,734	0,765	0,733	0,726	0,721	0,727	0,715	0,715	0,715	0,714	0,736	0,729		
		P	МВт	0,33	0,32	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	
		Q	Мвар	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		I	А	23,6	88,3	97,9	90,1	115,3	96,3	96,0	81,1	106,5	90,8	25,3	53,7	28,0	88,9	46,8	37,0	86,5	109,2	105,9	78,6	78,2	77,0	82,8	87,1	78,3
Ф-2-24 10кВ	1щ-10	cosφ	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
		P	МВт	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	
		Q	Мвар	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	
		I	А	0,934	0,942	0,975	0,974	0,986	0,966	0,941	0,973	0,964	0,904	1,055	1,048	1,081	1,041	1,027	1,038	1	1,012	1,012	1,037	1,052	1,025	1,006	1,006	
Ф-2-25 10кВ	3щ-10	cosφ	0,731	0,728	0,716	0,716	0,719	0,719	0,728	0,717	0,72	0,742	0,688	0,69	0,679	0,693	0,698	0,694	0,707	0,703	0,694	0,689	0,698	0,698	0,698	0,698	0,698	
		P	МВт	0,14																								

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
19 декабря 2018 г.

ТП-1 110/10 кВ

Наименование присоединения	Точка замера	Контроль параметров	Единица измерения	Период замера																								Примечание	
				00:00 - 01:00		01:00 - 02:00		02:00 - 03:00		03:00 - 04:00		04:00 - 05:00		05:00 - 06:00		06:00 - 07:00		07:00 - 08:00		08:00 - 09:00		09:00 - 10:00		10:00 - 11:00		11:00 - 12:00			
С1Т-110	1су 110кВ	W	МВт·ч	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача		
				9,75		8,67		8,80	2,72	2,44	8,88	3,12	8,49	1,16	9,08	1,93	11,52	3,91	11,46	3,71	10,42	1,51	8,36	0,00					
С2Т-110	2су 110кВ	W	МВт·ч	3,64		2,40		6,83		7,00		7,27		7,54		7,58		6,89		6,88		8,96		8,92		8,12		Отключен	
				8,97		8,06		8,07		7,25		7,54		8,42		6,88		6,89		6,80		8,42		8,31		5,39			2,15
С3Т-110	2су 110кВ	W	МВт·ч	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Ф-1-1 10кВ	2су 10кВ	W	МВт·ч		1,37		0,13	1,36		0,13	1,33		0,10	1,38		0,14	1,63		0,18	1,94		0,20	1,88		0,22	1,91		1,87	
					0,13		2,72	0,60	2,55		2,57	2,73		3,12	3,43		3,54	3,60		3,74	3,71		3,72	3,72		3,72	3,72	0,27	
Ф-1-22 10кВ	2су 10кВ	W	МВт·ч		0,61		0,53	0,61		0,53	0,49		0,49	0,49		0,53	0,53		0,57	0,74		0,67	0,74		0,77	0,80		0,83	
					0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Ф-1-5 10кВ	1су 10кВ	W	МВт·ч		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
					0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Ф-1-7 10кВ	2су 10кВ	W	МВт·ч		2,26		2,13	2,26		2,13	2,13		2,46	3,26		3,12	3,12		2,87	2,75		2,81	2,82		2,82	1,82		1,69	
					1,13		1,13	1,13		1,17	1,26		1,26	1,23		1,22	1,20		1,23	1,23		1,28	1,23		1,06	1,06		1,03	
Ф-1-8 10кВ	1су 10кВ	W	МВт·ч		0,01		0,01	0,01		0,01	0,01		0,01	0,01		0,01	0,01		0,01	0,01		0,01	0,02		0,02	0,01		0,01	
					0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,01	0,01		0,01	0,00		0,00	
Ф-1-9 10кВ	1су 10кВ	W	МВт·ч		1,49		0,03	1,49		0,03	0,03		0,31	0,03		0,03	0,03		0,07	0,08		0,01	2,12		2,12	2,11		2,11	
					1,86		0,31	1,86		0,31	0,31		0,31	0,30		0,37	0,38		0,39	0,41		0,40	0,28		0,28	0,28		0,28	
Ф-1-13 10кВ	1су 10кВ	W	МВт·ч		1,03		0,89	1,03		0,89	0,71		0,66	0,60		0,58	0,58		0,64	0,73		0,28	0,39		0,41	0,51		0,51	
					0,55		0,82	0,71		0,66	0,60		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64	0,73		0,73	0,72		0,73	0,80		0,80	
Ф-1-15 10кВ	2су 10кВ	W	МВт·ч		0,36		0,22	0,36		0,22	0,21		0,62	0,21		0,21	0,21		0,20	0,23		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42	
					0,52		0,61	0,57		0,62	0,61		0,60	0,60		0,74	0,87		0,90	0,92		0,85	0,88		0,85	0,88		0,88	
Ф-1-16 10кВ	2су 10кВ	W	МВт·ч		0,41		0,42	0,41		0,42	0,41		0,60	0,41		0,41	0,41		0,42	0,43		0,42	0,42		0,43	0,45		0,45	
					1,66		1,31	1,47		1,69	1,73		1,71	1,73		1,38	1,02		0,85	1,48		1,46	1,78		1,44	1,70		1,78	
Ф-1-17 10кВ	2су 10кВ	W	МВт·ч		0,85		0,42	0,85		0,42	0,04		0,05	0,04		0,04	0,04		0,06	0,07		0,07	1,83		1,68	0,60		0,60	
					1,01		0,04	1,01		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04	0,07		0,07	1,83		1,68	0,60		0,60	
Ф-1-18 10кВ	1су 10кВ	W	МВт·ч		1,72		0,48	1,72		0,48	0,48		2,97	2,72		3,22	3,22		0,47	2,61		2,61	2,39		2,14	2,14		2,14	
					2,30		2,96	3,18		3,18	3,18		2,97	2,72		3,22	3,22		0,47	2,61		2,61	2,39		2,14	2,14		2,14	
Ф-1-26 10кВ	3су 10кВ	W	МВт·ч		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
					0,48		0,47	0,48		0,48	0,48		0,47	0,47		0,49	0,56		0,52	0,58		0,52	0,56		0,53	0,53		0,56	
Ф-1-29 10кВ	3су 10кВ	W	МВт·ч		0,53		0,52	0,53		0,52	0,51		0,51	0,51		0,50	0,50		0,49	0,54		0,59	0,62		0,58	0,57		0,57	
					0,14		0,12	0,14		0,12	0,12		0,18	0,18		0,16	0,31		0,25	0,37		0,37	0,39		0,39	0,18		0,18	
Ф-1-31 10кВ	4су 10кВ	W	МВт·ч		0,43		0,38	0,43		0,38	0,31		0,28	0,35		0,35	0,35		0,24	2,71		2,71	1,84		1,44	1,44		1,44	
					2,08		2,83	2,08		2,83	2,83		2,83	2,83		2,24	5,64		4,92	5,18		5,18	1,84		1,44	1,44		1,44	
Ф-1-32 10кВ	4су 10кВ	W	МВт·ч		5,87		6,80	5,87		6,80	6,66		6,66	6,66		6,58	6,58		0,52	0,49		0,42	0,24		0,26	0,28		0,28	
					0,82		0,82	0,76		1,89	1,64		1,19	1,19		0,51	0,49		0,42	0,24		0,26	0,28		0,28	0,28		0,28	
Ф-1-34 10кВ	4су 10кВ	W	МВт·ч		1,92		1,73	1,92		1,73	1,77		1,77	1,77		1,80	1,77		0,95	0,76		0,76	0,84		0,84	0,72		0,72	
					0,92		0,89	0,90		0,90	0,90		0,91	0,91		0,94	0,95		1,02	0,83		0,83	0,86		0,86	0,84		0,84	
Ф-1-36 10кВ	3су 10кВ	W	МВт·ч		1,24		1,19				1,16		1,16	1,15		1,21	1,21		0,95	0,95		1,02	0,84		0,84	0,72		0,70	

Наименован ие присоедине	Точка замера/ текущая	Контроль группный параметр	Единица измерени я	12:00 - 13:00		13:00 - 14:00		14:00 - 15:00		15:00 - 16:00		16:00 - 17:00		17:00 - 18:00		18:00 - 19:00		19:00 - 20:00		20:00 - 21:00		21:00 - 22:00		22:00 - 23:00		23:00 - 24:00		Примечани
				прим	отдача	прим	отдача	прим	отдача	прим	отдача	прим	отдача	прим	отдача	прим	отдача	прим	отдача	прим	отдача	прим	отдача	прим	отдача	прим	отдача	
С11-110	10ш 110кВ	W	МВт·ч	10,95		11,54		10,86		10,78		11,23		9,50		9,63		8,43		9,21		10,29		8,06				
С21-110	20ш 110кВ	W	МВт·ч	2,82		3,40		2,92		2,41		3,43		1,32		1,65		0,92		2,34		3,47		1,33				
С3Т-110	20ш 110кВ	W	МВт·ч	8,53		8,98		8,47		8,40		8,75		7,45		7,56		6,63		7,24		8,05		6,37		7,35		Отключен
		W	МВт·ч	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Ф-1-1 10кВ	20ш 10кВ	W	МВт·ч	1,79		1,82		1,83		1,93		2,01		2,02		2,00		2,01		1,95		1,79		1,59		1,51		
		W	МВт·ч	0,22		0,22		0,21		0,24		0,24		0,24		0,21		0,21		0,22		0,19		0,14		0,15		
Ф-1-22 10кВ	20ш 10кВ	W	МВт·ч	3,65		3,60		3,59		3,69		3,89		3,90		3,94		3,92		3,90		3,56		3,24		3,02		
		W	МВт·ч	0,75		0,73		0,73		0,74		0,70		0,67		0,66		0,66		0,71		0,63		0,58		0,59		
Ф-1-5 10кВ	10ш 10кВ	W	МВт·ч	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		W	МВт·ч	1,71		1,68		1,67		1,65		1,65		1,80		2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Ф-1-7 10кВ	20ш 10кВ	W	МВт·ч	1,04		1,04		1,04		1,04		1,04		1,06		1,20		1,20		1,16		1,12		1,10		1,08		
		W	МВт·ч	0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		
Ф-1-8 10кВ	10ш 10кВ	W	МВт·ч	1,67		1,67		1,67		1,06		1,00		1,03		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		W	МВт·ч	2,07		2,21		1,11		1,41		1,56		1,59		0,57		0,12		0,03		0,10		1,40		0,89		
Ф-1-13 10кВ	10ш 10кВ	W	МВт·ч	0,69		0,82		1,09		1,16		1,11		1,11		1,04		0,89		0,13		0,29		1,83		1,34		
		W	МВт·ч	0,84		0,89		1,00		1,03		1,00		1,00		0,83		0,82		0,74		0,59		0,55		0,35		
Ф-1-15 10кВ	20ш 10кВ	W	МВт·ч	0,40		0,43		0,33		0,36		0,38		0,40		0,28		0,23		0,23		0,26		0,41		0,60		
		W	МВт·ч	0,85		0,84		0,76		0,80		0,80		0,86		0,59		0,64		0,69		0,71		0,84		0,83		
Ф-1-16 10кВ	20ш 10кВ	W	МВт·ч	0,42		0,41		0,42		0,42		0,42		0,40		0,42		0,40		0,46		0,45		0,44		0,44		
		W	МВт·ч	1,70		1,66		1,70		1,81		1,73		1,70		1,70		1,83		1,61		1,17		1,65		1,77		
Ф-1-17 10кВ	20ш 10кВ	W	МВт·ч	0,62		0,53		0,58		0,62		0,62		0,63		0,62		0,64		0,69		0,80		0,67		0,69		
		W	МВт·ч	1,34		1,49		1,10		1,04		1,45		1,14		0,08		0,05		0,05		0,22		0,99		0,94		
Ф-1-18 10кВ	10ш 10кВ	W	МВт·ч	2,32		2,54		3,06		2,67		2,75		3,01		2,57		2,88		2,13		3,15		3,00		1,60		
		W	МВт·ч	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Ф-1-26 10кВ	30ш 10кВ	W	МВт·ч	0,61		0,67		0,59		0,47		0,48		0,45		0,48		0,51		0,66		0,61		0,62		0,61		
		W	МВт·ч	0,14		0,14		0,14		0,12		0,15		0,13		0,10		0,12		0,14		0,13		0,13		0,14		
Ф-1-31 10кВ	40ш 10кВ	W	МВт·ч	0,40		0,39		0,41		0,28		0,47		0,22		0,16		0,28		0,38		0,31		0,23		0,46		
		W	МВт·ч	2,21		2,45		3,07		2,58		2,70		3,06		2,50		2,83		1,91		3,16		2,96		1,36		
Ф-1-32 10кВ	40ш 10кВ	W	МВт·ч	6,03		5,72		6,34		3,86		3,21		6,62		6,29		6,77		2,70		6,80		6,31		7,23		
		W	МВт·ч	0,41		0,40		0,37		0,37		0,36		0,34		0,35		0,25		0,32		0,32		0,33		0,39		
Ф-1-34 10кВ	40ш 10кВ	W	МВт·ч	0,24		0,23		0,23		0,24		0,24		0,23		0,25		0,64		0,65		0,64		0,25		0,27		
		W	МВт·ч	0,71		0,70		0,69		0,64		0,66		0,63		0,63		0,64		0,76		0,72		0,72		0,64		
Ф-1-36 10кВ	30ш 10кВ	W	МВт·ч	0,80		0,78		0,81		0,73		0,80		0,71		0,69		0,70		0,76		0,72		0,72		0,71		

Главный энергетик

С.В. Фурсиков



19 декабря 2018 г.

Период замера

					Период замера																									
Наименование присоединения	Точка замера/ техника фиксации присоединения	Контроль уемый параметр	Единица измерения		00:00 - 01:00	01:00 - 02:00	02:00 - 03:00	03:00 - 04:00	04:00 - 05:00	05:00 - 06:00	06:00 - 07:00	07:00 - 08:00	08:00 - 09:00	09:00 - 10:00	10:00 - 11:00	11:00 - 12:00	Примечание													
					прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача														
С1Т-110	2сш 110кВ	W	МВТ ^Ч		6,18	5,08	4,85	5,04	5,03	5,21	5,42	5,66	6,79	6,34	6,21	6,21	4,36													
		Var	МВР ^Ч		3,83	2,88	2,68	2,88	2,69	2,76	2,71	2,91	4,26	3,71	3,61	3,61	2,00													
С2Т-110	2сш 110кВ	-	МВТ ^Ч		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58													
		Var	МВР ^Ч		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25													
С3Т-110	1сш 110кВ	W	МВТ ^Ч		8,16	6,69	6,40	6,63	6,63	6,86	7,14	7,44	8,94	8,33	8,17	5,72														
		Var	МВР ^Ч		4,55	2,98	2,97	3,23	3,00	3,09	3,04	3,31	5,13	4,40	4,32	2,07														
Ф-2-5 10кВ	2сш 10кВ	W	МВТ ^Ч		2,20	2,14	2,04	2,06	2,04	2,47	2,37	2,33	2,32	2,35	3,12	3,09														
		Var	МВР ^Ч		1,53	1,52	1,42	1,47	1,46	1,48	1,04	1,01	1,02	0,98	1,23	1,24														
Ф-2-7 10кВ	1сш 10кВ	W	МВТ ^Ч		1,30	1,25	1,20	1,23	1,30	1,48	1,36	1,09	1,02	0,98	1,23	1,24														
		Var	МВР ^Ч		0,35	0,35	0,35	0,34	0,35	0,41	0,45	0,48	0,47	0,47	0,49	0,49														
Ф-2-8 10кВ	1сш 10кВ	W	МВТ ^Ч		1,33	1,25	1,31	1,35	1,25	1,27	1,17	1,18	1,17	1,18	1,12	1,15														
		Var	МВР ^Ч		1,32	1,27	1,35	1,65	1,35	1,27	1,18	1,18	1,17	1,15	1,18	1,17														
Ф-2-9 10кВ	2сш 10кВ	W	МВТ ^Ч		1,99	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,11	0,12	2,49	1,33	1,30	1,37														
		Var	МВР ^Ч		3,18	0,54	0,54	0,53	0,54	0,53	0,61	0,63	3,89	2,61	2,61	0,54														
Ф-2-10 10кВ	2сш 10кВ	W	МВТ ^Ч		0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	4,05	4,13	1,19														
		Var	МВР ^Ч		0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,07	0,07	0,07	0,07														
Ф-2-11 10кВ	2сш 10кВ	W	МВТ ^Ч		3,01	2,62	2,60	2,56	2,56	2,55	2,93	2,62	2,62	2,02	2,02	0,02														
		Var	МВР ^Ч		0,78	0,77	0,76	0,76	0,77	0,77	0,76	0,77	0,79	0,79	0,80	0,77														
Ф-2-13 10кВ	2сш 10кВ	W	МВТ ^Ч		1,50	1,46	1,44	1,43	1,48	1,43	1,38	1,37	1,44	1,42	1,46	1,40														
		Var	МВР ^Ч		0,16	0,17	0,20	0,23	0,18	0,33	0,35	0,43	0,41	0,30	0,47	0,50														
Ф-2-15 10кВ	2сш 10кВ	W	МВТ ^Ч		0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,20	0,21	0,23	0,21	0,23	0,24	0,25														
		Var	МВР ^Ч		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Ф-2-16 10кВ	1сш 10кВ	W	МВР ^Ч		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		Var	МВР ^Ч		0,76	0,75	0,75	0,74	0,76	0,76	0,76	0,79	0,83	0,81	0,80	0,77														
Ф-2-17 10кВ	1сш 10кВ	W	МВР ^Ч		1,27	1,25	1,27	1,17	1,20	1,16	1,13	1,15	1,15	1,33	1,31	1,17														
		Var	МВР ^Ч		0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,44	0,45	0,47	0,45	0,44	0,44	0,44														
Ф-2-18 10кВ	2сш 10кВ	W	МВР ^Ч		0,31	0,30	0,28	0,29	0,29	0,31	0,30	0,32	0,30	0,28	0,29	0,28														
		Var	МВР ^Ч		1,58	1,36	1,00	1,04	1,14	1,03	1,05	1,18	1,55	1,57	1,49	1,57														
Ф-2-19 10кВ	2сш 10кВ	W	МВР ^Ч		0,57	0,86	1,06	1,15	1,06	1,16	1,06	1,02	1,02	0,73	0,66	0,66														
		Var	МВР ^Ч		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Ф-2-20 10кВ	2сш 10кВ	W	МВР ^Ч		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		Var	МВР ^Ч		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Ф-2-21 10кВ	1сш 10кВ	W	МВР ^Ч		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		Var	МВР ^Ч		1,08	1,08	1,08	1,09	1,08	1,09	1,07	1,09	1,14	1,07	1,12	1,12														
Ф-2-23 10кВ	1сш 10кВ	W	МВР ^Ч		1,05	1,07	1,06	1,06	1,05	1,05	1,04	1,03	1,02	1,04	1,03	1,04														
		Var	МВР ^Ч		1,22	1,36	1,25	1,60	1,33	1,32	1,12	1,48	1,26	1,26	1,03	1,04														
Ф-2-27 10кВ	4сш 10кВ	W	МВР ^Ч		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39														
		Var	МВР ^Ч		0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00														
Ф-2-29 10кВ	3сш 10кВ	W	МВР ^Ч		0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04														
		Var	МВР ^Ч		0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,03	0,03	0,03	0,03	0,05	0,05														
Ф-2-31 10кВ	3сш 10кВ	W	МВР ^Ч		0,11	0,12	0,11	0,12	0,12	0,14	0,31	0,24	0,31	0,34	0,33	0,34														
		Var	МВР ^Ч		1,44	1,45	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,39	1,43	1,39	1,19	0,21														
Ф-2-32 10кВ	3сш 10кВ	W	МВР ^Ч		1,49	1,51	1,50	1,50	1,49	1,49	1,49	1,47	1,43	1,37	1,42	1,42														
		Var	МВР ^Ч		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01														
Ф-2-34 10кВ	4сш 10кВ	W	МВР ^Ч		0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02														

Наименование присоединения	Точка замера/ текущая фиксация присоединения	Контроль/ уемый параметр	Единица измерения	Период замера																								Примечание		
				12:00 - 13:00		13:00 - 14:00		14:00 - 15:00		15:00 - 16:00		16:00 - 17:00		17:00 - 18:00		18:00 - 19:00		19:00 - 20:00		20:00 - 21:00		21:00 - 22:00		22:00 - 23:00		23:00 - 24:00				
				прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача	прием	отдача		прием	отдача
С1Т-110	1сш 110кВ	W	МВт·ч	4,30		4,50		3,81		4,22		4,49		4,48		3,99		3,99		3,54		2,13		3,63		4,51		2,93		
		Var	МВТ·ч	3,23		3,39		2,45		2,98		2,76		1,68		1,67		1,63		2,57		2,52		2,52		2,61		2,62		
С2Т-110	2сш 110кВ	W	МВт·ч	9,13		9,53		8,07		8,92		9,52		9,51		7,79		7,60		7,49		7,68		7,51		9,58		8,83		
		Var	МВТ·ч	4,31		4,65		2,60		3,89		3,77		3,65		2,34		1,81		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
С3Т-110	2сш 110кВ	W	МВТ·ч	0,67				0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		Var	МВР·ч	0,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Ф-2-5 10кВ	1сш 10кВ	W	МВР·ч		2,86		2,77		2,72		2,63		2,76		2,68		2,57		2,52		2,52		2,61		2,62		2,51			
		Var	МВР·ч		1,44		1,71		1,66		1,62		1,68		1,67		1,63		1,67		1,67		1,68		1,69		1,72			
Ф-2-7 10кВ	1сш 10кВ	W	МВР·ч		2,01		2,00		2,11		2,24		2,30		2,30		2,27		2,24		2,17		1,87		1,72		1,61			
		Var	МВР·ч		0,50		0,48		0,52		0,54		0,51		0,48		0,47		0,47		0,46		0,46		0,41		0,38			
Ф-2-8 10кВ	1сш 10кВ	W	МВР·ч		1,16		1,16		1,12		1,16		1,17		1,14		1,09		1,08		1,17		1,25		1,29		1,14			
		Var	МВР·ч		1,27		1,27		1,26		1,23		1,21		1,22		1,22		1,22		1,22		1,38		1,44		1,24			
Ф-2-9 10кВ	1сш 10кВ	W	МВР·ч		2,08		2,71		1,03		1,38		1,57		1,64		0,41		0,04		0,05		0,13		1,69		1,13			
		Var	МВР·ч		3,32		4,25		1,82		2,28		2,08		2,15		0,82		0,23		0,23		0,48		2,90		2,21		2,21	
Ф-2-10 10кВ	1сш 10кВ	W	МВР·ч		0,07		0,07		0,07		0,07		0,06		0,06		0,06		0,06		0,06		0,06		0,06		0,06			
		Var	МВР·ч		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,03		0,03		0,02		0,02			
Ф-2-11 10кВ	1сш 10кВ	W	МВР·ч		1,77		1,78		1,57		1,55		1,59		1,67		1,51		1,13		1,12		1,50		2,01		1,95			
		Var	МВР·ч		2,39		2,50		2,36		2,35		2,37		2,34		2,31		2,20		2,21		2,33		2,52		2,48			
Ф-2-13 10кВ	1сш 10кВ	W	МВР·ч		0,79		0,79		0,78		0,79		0,79		0,77		0,76		0,73		0,75		0,78		0,81		0,81			
		Var	МВР·ч		1,44		1,43		1,42		1,45		1,45		1,44		1,42		1,47		1,47		1,47		1,47		1,45			
Ф-2-15 10кВ	1сш 10кВ	W	МВР·ч		0,46		0,40		0,40		0,35		0,26		0,23		0,24		0,24		0,24		0,24		0,25		0,25		0,22	
		Var	МВР·ч		0,24		0,23		0,24		0,22		0,20		0,20		0,20		0,19		0,19		0,19		0,19		0,19			
Ф-2-16 10кВ	1сш 10кВ	W	МВР·ч		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		Var	МВР·ч		0,80		0,79		0,77		0,79		0,80		0,79		0,78		0,73		0,74		0,78		0,81		0,80			
Ф-2-17 10кВ	1сш 10кВ	W	МВР·ч		1,28		1,28		1,19		1,25		1,26		1,28		1,10		1,09		1,10		1,10		1,30		1,30		1,38	
		Var	МВР·ч		0,44		0,45		0,43		0,43		0,43		0,43		0,43		0,43		0,44		0,43		0,42		0,41			
Ф-2-18 10кВ	1сш 10кВ	W	МВР·ч		0,31		0,29		0,29		0,31		0,30		0,28		0,29		0,30		0,30		0,32		0,29		0,28			
		Var	МВР·ч		1,21		1,18		1,15		1,16		1,54		1,50		0,89		1,41		1,38		1,48		1,52		1,48			
Ф-2-19 10кВ	1сш 10кВ	W	МВР·ч		0,82		0,79		0,90		0,91		0,81		0,76		0,96		0,89		1,01		1,02		1,02		1,08		1,48	
		Var	МВР·ч		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Ф-2-20 10кВ	1сш 10кВ	W	МВР·ч		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		Var	МВР·ч		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Ф-2-21 10кВ	1сш 10кВ	W	МВР·ч		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		Var	МВР·ч		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Ф-2-23 10кВ	1сш 10кВ	W	МВР·ч		1,11		1,11		1,08		1,10		1,10		1,09		1,07		1,07		1,07		1,09		1,15		1,13			
		Var	МВР·ч		1,03		1,03		1,03		1,04		1,06		1,04		1,05		1,05		1,07		1,06		1,15		1,06			
Ф-2-27 10кВ	1сш 10кВ	W	МВР·ч		1,23		0,65		0,51		1,20		1,51		1,47		1,09		1,08		1,07		1,09		1,21		1,08			
		Var	МВР·ч		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Ф-2-29 10кВ	1сш 10кВ	W	МВР·ч		0,04		0,04		0,05		0,05		0,05		0,05		0,05		0,05		0,05		0,05		0,05		0,05			
		Var	МВР·ч		0,05		0,05		0,05		0,05		0,05		0,05		0,05		0,05		0,05		0,05		0,05		0,05			
Ф-2-31 10кВ	1сш 10кВ	W	МВР·ч		0,31		0,31		0,26		0,27		0,24		0,23		0,23		0,24		0,25		0,23		0,25		0,25			
		Var	МВР·ч		0,20		0,19		0,18		0,18		0,16		0,15		0,13		0,13		0,13		0,13		0,13		0,13			
Ф-2-32 10кВ	1сш 10кВ	W	МВР·ч		1,45		1,38		1,36		1,45		1,44		1,43		1,43		1,43		1,40		1,44		1,43		1,44			
		Var	МВР·ч		1,47		1,33		1,30		1,51		1,48		1,47		1,50		1,51		1,43		1,52		1,48		1,50			
Ф-2-34 10кВ	1сш 10кВ	W	МВР·ч		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02			
		Var	МВР·ч		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		0,02			

Главный энергетик

С.В. Фурсиков



График
временного отключения потребления на 2018-2019 гг.
по Филиалу ЦАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети" на территории Самарской области 19 декабря 2018 года

2-00

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику¹	Время отключения	Очередь ограничения, (МВт)									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Самарское ПО															
АО "Арконик СМЗ"															
	АО "Арконик СМЗ"	ТПЩ-1,2 110/10 кВ Металлург	фидер 10 кВ:	Ф1-36, Ф2-10, Ф2-18				1,39							
				Ф2-29				0,04							
				Ф1-18				0,04							
				Ф2-11, Ф2-13				3,39							
				Ф1-9				0,03							
			Ф2-9					0,05							
Итого						до 5 минут									
						от 5 до 20 минут									
						от 20 до60 минут									
						Всего									
						Всего по ЛУ									

График
временного отключения потребления на 2018-2019 гг.
по Филиалу ПАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети" на территории Самарской области 19 декабря 2018 года

4-00

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику¹	Время отключения	Очередь ограничения, (МВт)										
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Самарское ЦО																
АО "Архоник СМЗ"																
	АО "Архоник СМЗ"	ГПП-1,2 110/10 кВ Металлург	фидер 10 кВ: 18	Ф1-36, Ф2-10, Ф2-18				1,39								
						Ф2-29			0,04							
						Ф1-18			0,05							
						Ф2-11, Ф2-13			3,32							
						Ф1-9			0,03							
						Ф2-9			0,05							
						до 5 минут										
						от 5 до 20 минут										
						от 20 до60 минут										
						Всего										
Итого						Всего по ДУ										
							</									

График
временного отключения потребления на 2018-2019 гг.
по Филиалу ПАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети" на территории Самарской области 19 Декабря 2018 года

5-00

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику¹	Время отключения	Очередь ограничения, (МВт)									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Самарское ПО																
АО "Арконик СМЗ"																
	АО "Арконик СМЗ"	ТПП-1,2 110/10 кВ Металлург	фидер 10 кВ: 18	Ф1-3,6, Ф2-10, Ф2-18					1,37							
				Ф2-29					0,04							
				Ф1-18					0,04							
				Ф2-11, Ф2-13					3,34							
				Ф1-9					0,03							
	Итого			Ф2-9					0,05							
					до 5 минут											
					от 5 до 20 минут											
					от 20 до60 минут											
					Всего											
					Всего по ЛУ											

7-00

[illegible]

График

временного отклонения потребления на 2018-2019 гг.

00-8

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику¹	Время отключения	Очередь ограничения, (МВт)										
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Самарское ПО																
АО "Арконик СНГ"																
	АО " Арконик СНГ"	ТПП-1,2 110/10 кВ Металлург	фидер 10 кВ:					1,26								
			18													
			Ф2-29													
			Ф1-18													
			Ф2-11, Ф2-13													
			Ф1-9					0,08								
			Ф2-9					0,12								
Итого						по 5 минут										
						от 5 до 20 минут										
						от 20 до60 минут										
						Всего										
						Всего по ЛУ										

График

временного отключения потребления на 2018-2019 гг.
по Филиалу ЦАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети" на территории Самарской области 19 декабря 2018 года

00-6

[illegible]

10-00

[illegible]

11-00

№ п/п	Потребитель	Наименование подразделения	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графикам¹	Время отключения	Очередь отключения, (МВт)									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Самое позднее ПО															
АО "Арктик СМЗ"															
	АО "Арктик СМЗ"	ЛТП-1,2 110/10 кВ Металлург	фидер 10 кВ:					1,23							
			18												
			Ф2-29												
			Ф1-18												
			Ф2-11, Ф2-13												
			Ф1-9					2,46							
			Ф2-9					2,11							
Итого								2,64							
								до 5 минут							
								от 5 до 20 минут							
								от 20 до60 минут							
								Всего							
								Всего по IV							

12-00

№ п/п	Потребитель	Наименование подразделения	Наименование фидера	Способ ввода отключения по градусы¹	Время отключения	Очередь ограничения (МВт)									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Самарское ПО															
АО "Арзеник СМЗ"															
	АО "Арзеник СМЗ"	ЛПН-1,2 110/10 кВ Металлург	фидер 10 кВ:					1,21							
			Φ1-36, Φ2-10, Φ2-18												
			Φ2-29												
			Φ1-18												
			Φ2-11, Φ2-13												
			Φ1-9												
			Φ2-9												
Итого															
						до 5 минут									
						от 5 до 20 минут									
						от 20 до 60 минут									
						Всего									
						Всего по IV									

График
временного отключения потребления на 2018-2019 гг.
по Филиалу ЦАО "ИРСК Волги" - "Самарские распределительные сети" на территории Самарской области 19 декабря 2018 года

13-00															
№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику¹	Время отключения	Очередь ограничения, (МВт)									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Самарское ЦО															
АО "Арконик СМЗ"															
АО "Арконик СМЗ"	ГПП-1,2 110/10 кВ Металлург	фидер 10 кВ:	Ф1-36, Ф2-10, Ф2-18	.	до 5 минут от 5 до 20 минут от 20 до60 минут Всего Всего по д/у			1,22							
			Ф2-29					0,04							
			Ф1-18					1,54							
			Ф2-11, Ф2-13					2,56							
			Ф1-9					1,67							
			Ф2-9					2,08							
Итого								9,12							

График

временного отклонения потребления на 2018-2019 гг.
по Филиалу ПАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети" на территории Самарской области 19 декабря 2018 года

14-00

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику¹	Время отключения	Очередь отращивания, (МВт)									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Самарское ПО															
АО "Арконик СМЗ"															
			фидер 10 кВ:					1,22							
АО " Арконик СМЗ"	ТПП-1,2 110/10 кВ Металлург		Ф1-3б, Ф2-10, Ф2-					0,04							
			18												
			Ф2-29												
			Ф1-18							1,49					
			Ф2-11, Ф2-13							2,57					
			Ф1-9					2,21							
			Ф2-9					2,71							
Итого						до 5 минут									
						от 5 до 20 минут									
						от 20 до60 минут									
						Всего									
						Всего по ЛУ									

График
временного отключения потребления на 2018-2019 гг.
 по Филиалу ПАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети" на территории Самарской области 19 декабря 2018 года

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику¹	Время отключения	Очередь отключения, (МВт)									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Самарское ПО															
АО "Аржоник СМЗ"															
	АО "Аржоник СМЗ"	ГПП-1,2 110/10 кВ Металлург	фидер 10 кВ:	Φ1-36, Φ2-10, Φ2-18				1,19							
				Φ2-29				0,05							
				Φ1-18				0,61							
				Φ2-11, Φ2-13				2,35							
				Φ1-9				0,80							
			Φ2-9					1,03							
Итого						до 5 минут									
						от 5 до 20 минут									
						от 20 до60 минут		6,02							
						Всего									
						Всего по ЛУ									

График

временного отключения потребления на 2018-2019 гг.

по Филиалу ПАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети" на территории Самарской области 19 декабря 2018 года

16-00

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по градусу¹	Время отключения	Очередь отключения, (МВт)									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Самарское ПО															
АО "Арконик СМЗ"															
	АО "Арконик СМЗ"	ТПП-1,2 110/10 кВ Металлург	фидер 10 кВ:					1,14							
			Ф2-18					0,05							
			Ф2-29												
			Ф1-18												
			Ф2-11, Ф2-13												
			Ф1-9												
			Ф2-9												
	Итого					до 5 минут									
						от 5 до 20 минут									
						от 20 до60 минут									
						Всего									
						Всего по IV									

График
временного отключения потребления на 2018-2019 гг.
 по Филиалу ЦАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети" на территории Самарской области 19 декабря 2018 года

18-00

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику¹	Время отключения	Очередь ограничения, (МВт)									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Самарские ЦО															
АО "Арконик СМЗ"															
	АО "Арконик СМЗ"	ТПП-1,2 110/10 кВ Металлург	фидер 10 кВ:												
			18												
			Ф2-29												
			Ф1-18												
			Ф2-11, Ф2-13												
		Ф1-9													
		Ф2-9													
					до 5 минут										
					от 5 до 20 минут										
					от 20 до60 минут										
					Всего										
					Всего по ДУ										
Итого															

График
временного отключения потребления на 2018-2019 гг.
по филиалу ПАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети" на территории Самарской области 19 Декабря 2018 года

19:00

19-00															
№ n/n	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графикам¹	Время отключения	Очередь отключения, (МВт)									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Самарское ПО															
АО "Архоник СМЗ"															
	АО "Архоник СМЗ"	ТПП-1,2 110/10 кВ Металлург	фидер 10 кВ: 18	Ф1-36, Ф2-10, Ф2-18				1,13							
								0,05							
								0,08							
								2,27							
								0,26							
								0,41							
Итого															
						до 5 минут									
						от 5 до 20 минут									
						от 20 до60 минут									
						Всего									
						Всего по д/у									

График
временного отключения потребления на 2018-2019 гг.
по Филиалу ПАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети" на территории Самарской области 19 Декабря 2018 года

20-00																	
№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику¹	Время отключения	Очередь ограничения, (МВт)											
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Самарское ПО																	
АО "Аржоник СМЗ"																	
АО "Аржоник СМЗ"	ТПП-1,2 110/10 кВ Металлург		фидер 10 кВ:	Ф1-36, Ф2-10, Ф2-				1,13									
				18						0,05							
				Ф2-29						0,05							
				Ф1-18						1,86							
				Ф2-11, Ф2-13						0,03							
			Ф1-9					0,04									
			Ф2-9														
Итого						до 5 минут											
						от 5 до 20 минут											
						от 20 до60 минут											
						Всего											
						Всего по ЛУ											

График
временного отключения потребления на 2018-2019 гг.
по Филиалу ПАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети" на территории Самарской области 19 Декабря 2018 года

21-00

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику ¹	Время отключения	Очередь отключения, (МВт)									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Самарское ПО															
АО "Арконик СМЗ"															
	АО "Арконик СМЗ"	ТПП-1,2 110/10 кВ Металлург	фидер 10 кВ:					1,15							
			18												
			Ф2-29												
			Ф1-18												
			Ф2-11, Ф2-13												
	Ф1-9														
		Ф2-9													
Итого															
						до 5 минут									
						от 5 до 20 минут									
						от 20 до60 минут		3,19							
						Всего									
						Всего по IV									

График
временного отключения потребления на 2018-2019 гг.
по Филиалу ПАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети" на территории Самарской области 19 декабря 2018 года

23-00															
№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику¹	Время отключения	Очередь отключения, (МВт)									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Самарское ПО															
АО "Арконик СМЗ"															
АО "Арконик СМЗ"	ТПП-1,2 110/10 кВ Металлург	фидер 10 кВ:	Φ1-36, Φ2-10, Φ2-18					1,12							
			Φ2-29				0,05								
			Φ1-18				0,99								
			Φ2-11, Φ2-13				2,82								
			Φ1-9				1,40								
			Φ2-9				1,69								
Итого					до 5 минут										
					от 5 до 20 минут			8,07							
					от 20 до 60 минут										
					Всего										
					Всего по ЛУ										

График
временного отключения потребления на 2018-2019 гг.
по Филиалу ЦАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети" на территории Самарской области 19 декабря 2018 года

24-00

З-7-00															
№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику¹	Время отключения	Очередь отпущения, (МВт)									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Самарские ПО															
АО "Арконик СМЗ"															
АО "Арконик СМЗ"	ГПП-1,2 110/10 кВ Металлург	фидер 10 кВ:	Φ1-36, Φ2-10, Φ2-18					1,12							
			Φ2-29					0,05							
			Φ1-18					0,94							
			Φ2-11, Φ2-13					2,76							
			Φ1-9					0,89							
			Φ2-9					1,13							
Итого						до 5 минут									
						от 5 до 20 минут									
						от 20 до 60 минут									
						Всего									
						Всего по ДУ									
								6,89							

ИТОГО: 24 листа

Главный энергетик

С.В. Фурсиков

