

Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения
АО "Арконик СМЗ"

Показатель физического износа

75,00%

на 31.12.2022 года

Общая оценка работы системы

Система теплоснабжения работает без сбоев и эксплуатируется в соответствии с ПТЭ и НПА РФ, параметры теплоносителя соответствуют температурному графику, оборудование исправно.

Показатели энергоэффективности

Собственная котельная АО "Арконик СМЗ в 2022 году не вводилась в эксплуатацию, теплоснабжение осуществлялось от ПАО "Т-Плюс", согласно договору на покупку тепловой энергии

Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии

- кг у.т./Гкал

Объём потерь теплоэнергии в год

11 487,90 Гкал

% потерь в год от отпуска в сеть

10,77 %

Удельный расход электроэнергии на выработку тепла

квтч/Гкал