

**Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения  
АО "СМЗ"**

Показатель физического износа

**75,00%**

на 31.12.2023 года

**Общая оценка работы системы**

**Система теплоснабжения работает без сбоев и эксплуатируется в соответствии с ПТЭ и НПА РФ, параметры теплоносителя соответствуют температурному графику, оборудование исправно.**

**Показатели энергоэффективности**

**Собственная котельная АО "СМЗ в 2023 году вводилась в эксплуатацию на период с 11 января по 28 февраля 2023 года. Одновременно теплоснабжение осуществлялось от ПАО "Т-Плюс", согласно договору на покупку тепловой энергии**

|                                                    |                  |              |
|----------------------------------------------------|------------------|--------------|
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | <b>2 381,00</b>  | кг у.т./Гкал |
| Объём потерь теплоэнергии в год                    | <b>12 207,00</b> | Гкал         |
| % потерь в год от отпуска в сеть                   | <b>10,77</b>     | %            |
| Удельный расход электроэнергии на выработку тепла  | <b>133,00</b>    | кВтч/Гкал    |