

Расчет резервируемой максимальной мощности потребителей (смежных сетевых организаций),
присоединенных к сетям ЗАО Алкоа "СМЗ" за март 2016г.

Потребитель (смежная сетевая организация)	Величина максимальной мощности, кВт	Фактическая средняя величина максимальной мощности, кВт	Величина резервируемой максимальной мощности, кВт
ЗАО "Самарская сетевая компания"	23882	8413,28	15468,72
ООО "СамараСеть"	1150	73,60	1076,40
ОАО "Оборонэнерго"	20	5,17	14,83
ПАО "Самараэнерго"	3234	1214,82	2019,18

Главный энергетик



Макаров В.В.

