


Расчет резервируемой максимальной мощности потребителей (смежных сетевых организаций),
присоединенных к сетям ЗАО Алкоа "СМЗ" за январь 2016г.

Потребитель (смежная сетевая организация)	Величина максимальной мощности, кВт	Фактическая средняя величина максимальной мощности, кВт	Величина резервируемой максимальной мощности, кВт
ЗАО "Самарская сетевая компания"	23882	11062,88	12819,12
ООО "СамараСеть"	1150	204,96	945,04
ОАО "Оборонэнерго"	20	6,53	13,47
ПАО "Самараэнерго"	3234	1391,92	1842,08

Главный энергетик



Макаров В.В.