

Расчет резервируемой максимальной мощности потребителей (смежных сетевых организаций),
присоединенных к сетям АО Арконик "СМЗ" за март 2017г.

Потребитель (смежная сетевая организация)	Величина максимальной мощности, кВт	Фактическая величина максимальной мощности, кВт	Величина резервируемой максимальной мощности, кВт
АО "ССК"	23882	9 792,960	14089,04
ООО "СамараСеть"	1150	82,400	1067,60
АО "Оборонэнерго"	20	8,486	11,51
ПАО "Самараэнерго"	3234	1 483,449	1750,55

И.о. Главного энергетика

