

Расчет резервируемой максимальной мощности потребителей (смежных сетевых организаций),
присоединенных к сетям АО Арконик "СМЗ" за январь 2017г.

Потребитель (смежная сетевая организация)	Величина максимальной мощности, кВт	Фактическая величина максимальной мощности, кВт	Величина резервируемой максимальной мощности, кВт
АО "ССК"	23882	9 756,640	14125,36
ООО "СамараСеть"	1150	103,680	1046,32
АО "Оборонэнерго"	20	7,848	12,15
ПАО "Самараэнерго"	3234	1 725,625	1508,38

И.о.Главного энергетика

 Кузин П.Г.

