


Расчет резервируемой максимальной мощности потребителей (смежных сетевых организаций),
присоединенных к сетям АО "Арконик СМЗ" за сентябрь 2017 г.

Потребитель (смежная сетевая организация)	Величина максимальной мощности, кВт	Фактическая величина максимальной мощности, кВт	Величина резервируемой максимальной мощности, кВт
ЗАО "ССК"	23882	8 032,000	15850,00
ООО "СамараСеть"	1150	90,080	1059,92
ОАО "Оборонэнерго"	20	14,502	5,50
ПАО "Самараэнерго"	3234	1 442,065	1791,94

Главный энергетик



Фурсиков С.В.

